

Dansk Affaldsforening
Vodroffsvej 59, 1
DK - 1900 Frederiksberg C
Telefon +45 72 31 20 70
danskaffaldsforening.dk

Energistyrelsen

Att: se2@ens.dk

Dato: 25. august 2015
J. nr.: nw- 11.5.10-01

Bygningsreglement BR15

Dansk Affaldsforening takker for at have modtaget bygningsreglementet BR15 i høring. Vi har følgende bemærkninger til udkastet:

Afsnit 1.7 nedrivning af bebyggelse: Der bør også henvises til reglerne i affaldsbekendtgørelsen om håndtering og anmeldelse af asbest.

Afsnit 1.7. stk. 3: Der henvises til, at garager, carporte mv. ikke skal anmeldes. Der bør dog være en henvisning til, at efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen så skal der ske anmeldelse ved mere end 1 ton byggeaffald eller når arealet er større end 10 kvm.

Afsnit 8.7, stk. 2: Der bør henvises til affaldsregulativet i stk. 2, således at affald altid skal kunne håndteres i henhold til de bestemmelser om affaldsordninger, der fremgår i kommunens regulativ. Ligeledes skal der også altid være afsat tilstrækkeligt med plads, så de fraktioner, som der jf. regulativet, skal sorteres fra, også kan blive det.

Afsnit 8.7, stk. 6: Vi ønsker mere lempelige vilkår for dispensation ved nye bebyggelser. Vi vil således gerne have, at der er samme mulighed for dispensation for skakt, hvad enten det er i et nybyggeri eller det er i et eksisterende byggeri, at skakten skal skrottes.

Med venlig hilsen

Nana Winkler